

Sicher mit Gas

Machen Sie den Test
Ihrer Sicherheit zuliebe



Arbeitskreis LPG

Kommission Flüssiggas

Machen Sie den Test

Ihrer Sicherheit zuliebe

Füllen Sie die nebenstehende Checkliste jährlich aus. Schon ein einziges «Nein» kann Ihre Sicherheit gefährden.

Wenden Sie sich im Zweifelsfall an einen ausgebildeten Kontrolleur des Vereins
Arbeitskreise LPG!

www.arbeitskreis-lpg.ch/service/verzeichnis/

Checkliste ausgefüllt

am: _____

durch: _____

Checkliste

Camping

	Ja	Nein
Meine Gasgeräte wurden von einer Fachperson installiert	☐	☐
Ich lasse die Installation periodisch, mindestens alle 3 Jahre, von einem geprüften Kontrolleur überprüfen (gültige Vignette und Kontrollbescheinigung vorhanden)	☐	☐
Gasflaschenanschlüsse und Druckregleranschlüsse passen aufeinander (Schweizer-Druckregler und Schweizer-Gasflasche) und sind dicht miteinander verschraubt	☐	☐
Der Gasschlauch ist nicht brüchig, rissig oder porös (Knicktest)	☐	☐
Der voraussichtliche Gebrauchsdauer des Schlauchherstellers ist eingehalten	☐	☐
Der Gasschlauch ist nicht länger als 1,5 m	☐	☐
Die angeschlossenen Gasflaschen stehen senkrecht	☐	☐
Die Gasflaschen sind gegen Umfallen gesichert	☐	☐
Alle Lüftungsschlitze ins Freie sind offen	☐	☐
Die Frischluftansaugöffnungen und die Abgasführung der Gasgeräte sind frei und geöffnet	☐	☐
Wenn ich mit Gas koche, ist für Frischluftzufuhr gesorgt (Dachluke oder Fenster geöffnet)	☐	☐
Ich befolge die Bedienungsanleitung (Rondelle oben auf der Gasflasche) für den Umgang mit Flüssiggas	☐	☐

Die neue gültige Sicherheitsvignette für Flüssiggas in der Schweiz



Arbeitskreis LPG

Kommission Flüssiggas

www.arbeitskreis-lpg.ch

Auskünfte: 061 317 84 85

Dezember 2024

ZCH-ZD4-151-D